

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Anhanguera



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0056/2014 – GESB

Goiânia, abril de 2014

ÍNDICE

1. <i>Apresentação</i>	3
2. <i>Objetivos</i>	3
3. <i>Mecanismos de Fiscalização</i>	3
4. <i>Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO</i>	4
5. <i>Identificação da GRS</i>	4
6. <i>Resultados da Fiscalização</i>	4
6.1 <i>Quantitativo de Determinações</i>	4
6.2 <i>Determinações Cumpridas</i>	5
6.3 <i>Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso</i>	5
6.4 <i>Registro fotográfico</i>	5
7. <i>Equipe de Fiscalização</i>	6

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0056/2014-GESB

1. Apresentação

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **24 de abril de 2014**, no município de Anhanguera, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Ouvidor.

Goiânia, 16 de maio de 2014.

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Anhanguera, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **386/2012** e Termos de Notificações TN nº **070/2010, 376/2010, 378/2010 e 125/2011**;
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

3. Mecanismos de Fiscalização

- Reunião com gerentes;
- Vistoria *in loco* nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Análise e avaliação de documentos (contábeis, fiscais, certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários.

4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Rogério Ferreira da Silva	Assessor Especial C	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
José Eurípedes Assis de Freitas	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. Identificação da GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Ouvidor, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Av. Irapuã Costa Júnior nº 636
Cidade/Estado	Ouvidor
DDD/Telefone/Fax	(64) 3478 1699
Gerente	José Carlos Mendes

6. Resultados da Fiscalização

6.1 Quantitativo de Determinações

Emitidas	04
Cumpridas	01
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	03
Com prazos ainda em vigor	-

6.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
125/2011	Falta de informatização	Foto 01

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso

TN ¹	Determinações em Tramitação	AI ³	Obs.
070/2010	Providenciar a instalação do guarda-corpo – Res. Apoiado	048/2011	Guarda corpo instalado - Foto 02
376/2010	Providenciar a recuperação da pintura Res. Elevado	048/2012	Foto 03
378/2010	Providenciar instalação do guarda-corpo – Res. Elevado	049/2012	Guarda corpo instalado - Foto 03

1. Número do Termo de Notificação.

3. Resolução 231/2005-CG, descrição no Anexo I.

6.4 Registro fotográfico



Foto 01 – Distrito informatizado



Foto 02 – Reservatório Apoiado com guarda-corpo instalado



Foto 3 – Reservatório Elevado pintura desgastada e guarda-corpo instalado

7. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Rogério Ferreira da Silva
Assessor Especial C

Wilson Robertos dos Santos
Técnico em Mineração

RFS/WRS