



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 313 / 2024 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010

2. FISCALIZADO

NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	MEDIDAS ESTRUTURAIS - PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	18 DE SETEMBRO DE 2024
CIDADE:	CIRILÂNDIA (SANTA ISABEL)	GRS:	CERES

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Cirilândia [SEI n.º 49580481], município de Santa Isabel, 1ª versão, elaborado em março de 2023 e aprovado pelo Conselho Regulador em 19 de setembro de 2023 [SEI n.º 51872734].

A captação se dá por intermédio de cinco sistemas de poços tubulares profundos com uma vazão total de 4,1 l/s.

Como medidas estruturais propostas têm-se:

1ª) Perfuração e interligação do Poço 05.

2ª) Perfuração do Poço 06.

3ª) Reativação do Poço 01.

Objetivando a verificação da implementação de tais medidas, foi realizada vistoria in loco no dia 18 de setembro de 2024.

As informações foram prestadas por Marco Antônio Caixeta.

a) O **Poço 05** está fora de uso (desativado - reserva) (Foto 1).

b) O **Poço 01** está desativado vazão insuficiente.

c) O **Poço 06** está desativado - vazão insuficiente.

d) O **Poço 04** está desativado para realização de obras. (Foto 2).

d) Estão ativos os poços **PGD 818** (no local do antigo P 06) e **1678** (ativado em julho de 2024 com 15 l/s) (Fotos 3 e 4).

No momento da fiscalização, às 13h29min., a situação dos reservatórios era a seguinte:

Reservatório	Nível (%)
Elevado - saída para Cirilândia	33,3
Elevado - saída para Rianópolis	66,1
Reservação - apoiado	81,0
Reservação - elevado	40,4



Foto 1 - Poço 05 (desativado).



Foto 2 - Poço 04 (desativado para obras).



Foto 3 - PGD 818 (ativo).



Foto 4 - P 1678 (ativo).



Foto 5 - Localização dos poços vistoriados - Cirilândia (Santa Isabel).

Ações/medidas implementadas?

SIM



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 11:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 11/11/2024, às 11:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **65628153** e o código CRC **2CCB61A2**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202300029003159



SEI 65628153