



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 164 / 2025 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO REMOTA			
1. ÓRGÃO FISCALIZADOR			
NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR		
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010		
2. FISCALIZADO			
NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO		
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI		
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO		
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO			
TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	REMOTA / INFRAESTRUTURA	DATA:	12 de setembro de 2025
CIDADE:	Cidade Ocidental	GRS:	Luziânia
4. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS			
<p>Em 9 de setembro de 2025, a prestadora de serviços Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO), apresentou resposta ao Termo de Notificação (TN) nº 116/2025, informando a correção da não conformidade "ausência de placa de identificação", apresentando registro fotográfico do cumprimento da Determinação 5 do Relatório de Fiscalização nº 154/2023 GESB.</p> <p>Esta gerência, ao avaliar as fotos do Relatório Fotográfico apresentado pela Saneago verificou inconsistência que não permitiu a confirmação da correção da não conformidade, sendo ela:</p> <p>No Relatório de Fiscalização nº 154/2023 a Determinação 5 refere-se ao poço P4.</p> <p>O Termo de Notificação refere-se à ausência de placa de identificação no poço P4.</p> <p>O registro fotográfico apresentado refere-se ao poço P5, conforme imagens abaixo:</p>			
 <p>Rede: 4 de ago. de 2025, 11:26:56 BRT Local: 4 de ago. de 2025, 11:26:56 BRT -16.091732, -47.933596 QD 53, Brasil Altitude: 1014, 1meter Rapidez: 0.1km/h</p> <p>Foto 39 - Poço 5 Friburgo B</p>		 <p>Rede: 12 de ago. de 2025, 12:13:54 BRT 16° 5' 29.931" S, 47° 56' 1.168" W GO, Cidade Ocidental, QD 52, QD 52</p> <p>Foto 40 - Unidade SAA - Poço 5 Friburgo B</p>	

FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO - POÇOS							
SAA de <i>Cidade de Goiânia</i>					Data: <i>21/11/25</i>		
Agente(s) Fiscalizador(es): <i>Wilson / Claudio</i>							
Identificação do Poço: <i>PO# Rua 10 Qd. 27 Área especial Hiburgo B</i>							
Técnico Responsável pelas informações: <i>Umar</i>							
Item	Seguimento Fiscalizado	B	R	Sim	Não	NA	OI
I. Infra-estrutura							
1	Existe identificação do poço?			X			X
2	A saliência do tubo do poço acima da laje é $\geq 50\text{cm}$? (<i>medir</i>)			X			
3	Existe laje de proteção ao redor do poço ($A \geq 1\text{m}^2$ e espessura $\geq 15\text{cm}$)? (<i>medir</i>)			X			
4	Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?			X			
5	Existe bomba reserva? (<i>informar número e onde está localizada - Distrito ou Regional</i>)			X			X
II. Limpeza, conservação e segurança							
6	Existe tampa de proteção do poço?			X			
7	As condições de manutenção e funcionamento do quadro de comando são boas? (<i>verificar as condições de limpeza, se há fiação exposta, etc.</i>)			X			X
8	Condições gerais de segurança das instalações (<i>cerca ao redor da área, muro, etc.</i>)	X					
9	Condições gerais de conservação das instalações.	X					
10	Condições gerais de limpeza e organização da área.	X					
Item	Observações						
<i>02</i>	<i>Placa de identificação (f/f)</i>						
<i>5</i>	<i>GRB</i>						
<i>7</i>	<i>falta placa de aviso de risco</i>						
<i>10</i>	<i>nota 124 e 138 (136)</i>						

Neste sentido, considera-se **improcedente** o termo de resposta e informa-se que a verificação do cumprimento da determinação 5 do Termo de Notificação será averiguado em nova fiscalização a ser agendada.

5. ENQUADRAMENTO LEGAL DA NÃO CONFORMIDADE

Art. 11, inciso I da Resolução Normativa nº 25/2015-CR da AGR

GOIÂNIA, 12 de setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA**, Gestor (a) de Recursos Naturais, em 12/09/2025, às 09:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **79624336** e o código CRC **5D9D23A5**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
 AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIÂNIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202400029004174



SEI 79624336