



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 170 / 2025 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO REMOTA

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010

2. FISCALIZADO

NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	REMOTA / INFRA ESTRUTURA	DATA:	22 de setembro de 2025
CIDADE:	Orizona	GRS:	Ouvidor

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS

Em 18 de setembro de 2025, a prestadora de serviços Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO), apresentou resposta ao Termo de Notificação (TN) nº 118/2025, informando a correção da não conformidade "**falta de EPI's para manuseio do cloro e sala do clorador sem kit de segurança no laboratório da estação de tratamento de água**" apresentando registro fotográfico do cumprimento da Determinação 1 do Relatório de Fiscalização nº 293/2024.

Esta gerência, ao avaliar o Relatório Fotográfico apresentado pela Saneago verificou o cumprimento da determinação, considerando como sanada a não conformidade, que resultará no arquivamento dos autos, concluindo-se assim este processo nesta unidade.

Item	Seguimento Fiscalizado	B	R	Sim	Não
V. Filtração					
30	Tipo de filtro utilizado: () Rápido <input checked="" type="checkbox"/> Russo (<i>ascendente</i>) () Outro _____				
31	Total de filtros rápido na ETA: _____ Nº de filtros funcionando: _____				
32	Total de filtros russo na ETA: <u>03</u> Nº de filtros funcionando: <u>03</u>				
33	O(s) filtro(s) russo possui(m) tampa(s) adequada(s)?				
34	Frequência de limpeza: (<i>ver relatório de controle</i>) <u>diário</u>				
35	Condições de proteção e segurança do local (<i>guarda-corpos, etc.</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>			
36	Condições de manutenção e conservação. (rachaduras, infiltrações, eflorescências, mofo, etc.)			<input checked="" type="checkbox"/>	
37	Há vazamentos nos registros dos filtros?				
38	Condições gerais de higiene e limpeza.	<input checked="" type="checkbox"/>			
VI. Destino dos resíduos de limpeza					
39	Onde é lançado o lodo dos decantadores? (<i>verificar se está em conformidade com o projeto e/ou licença ambiental</i>)				
40	Onde é lançado as águas de lavagem dos floculadores, decantadores e filtros? (<i>inspecionar</i>)				
VII. Desinfecção					
41	Condições de segurança do local de dosagem do cloro gasoso. (<i>ventilação, espaço p/ circulação, isolamento etc.</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>			
42	Os operadores possuem EPI's para o manuseio do cloro? (<i>quais</i>)				<input checked="" type="checkbox"/>
43	Há kit de segurança próximo ao clorador?			<input checked="" type="checkbox"/>	
44	Existe aviso de área de risco na sala do clorador?			<input checked="" type="checkbox"/>	
45	A sala do clorador possui exaustor?			<input checked="" type="checkbox"/>	
46	O exaustor está funcionando?			<input checked="" type="checkbox"/>	
47	A localização do exaustor está correta (<i>próximo ao piso</i>) ?			<input checked="" type="checkbox"/>	
48	Condições gerais de higiene e limpeza.	<input checked="" type="checkbox"/>			
49	Condições de conservação e funcionamento dos equipamentos de dosagem.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Item	Observações				
<u>41</u>	<u>filtro vencido</u>				



Foto 1 - Máscara com filtro vencido no laboratório da ETA.



Foto 01- Filtro entregue ao distrito de Orizona

5. ENQUADRAMENTO LEGAL DA NÃO CONFORMIDADE

Art. 13, inciso XIV da Resolução Normativa nº 25/2015-CR da AGR

GOIÂNIA, 22 de setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA**, Gestor (a) de Recursos Naturais, em 22/09/2025, às 10:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **80011476** e o código CRC **95A6C0EC**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202500029001630



SEI 80011476