



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 73 / 2018 SEI GESB- 06090

1. OBJETIVOS

O objetivo deste documento é apresentar as atividades realizadas pela Gerência de Saneamento Básico – GESB da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos – AGR, na área de Saneamento, no período de JANEIRO/2018 a MARÇO/2018, no município de **Rio Verde**, atendendo ao disposto no inciso I do art. 20 da Lei 14.939/2004.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

2.1. Qualidade da Água – IQA – SANEAGO

Mensalmente a SANEAGO encaminha à AGR o relatório de indicadores de qualidade, exigido pela Lei 14.249/2002 e pela Resolução 068/2001. Neste relatório, um dos indicadores apresentados é o Índice de Qualidade da Água – IQA, obtido por meio de parâmetros bacteriológicos e físico-químicos estipulados no Anexo XX da Portaria de Consolidação 005/2017 do Ministério da Saúde.

De acordo com o valor calculado para o IQA pode-se classificar a qualidade da água, conforme a Tabela 1. Se o valor do IQA for inferior a 66, deve-se realizar a avaliação de cada parâmetro de forma isolada, objetivando detectar a causa da desconformidade.

Tabela 1 - Qualidade da água pela faixa de valores do IQA

Qualidade da Água	Intervalo
Ótima	IQA = 100,0
Boa	75,8 < IQA < 100,0
Aceitável	66,0 < IQA <= 75,8
Ruim	18,1 < IQA <= 66,0
Muito ruim	1,0 < IQA <= 18,1

Neste relatório constam os resultados do IQA apresentados pela concessionária referentes aos meses de **janeiro, fevereiro e março de 2018**.

Os dados apresentados mostram que a água tratada distribuída para a população do município de **Rio Verde** é de boa qualidade, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - IQA médio apresentado pela SANEAGO em 2018

Mês	Valor IQA	Qualidade da água
Janeiro	98,87	Boa
Fevereiro	98,79	Boa
Março	98,11	Boa

2.2. Fiscalização

De **19 a 23 de fevereiro de 2018**, foi realizada fiscalização de acompanhamento, com o objetivo de verificar se a concessionária Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização **RF 0034/2016, RF 0050/2016, RF 0039/2016** nos Termos de Notificação **TN 072/2016, TN 073/2016, TN 137/2016, TN 0142/2016, TN 0143/2016 e TN 0144/2016** (Tabela 5).

Tabela 3 - Situação de cumprimento dos TN's.

Emitidas	
Atendidas	6
Não atendidas	0
Com prazos ainda em vigor	0

Tabela 4 - TN's cumpridos.

TN¹	Não Conformidades detectadas
072/2016	Providenciar recuperação das instalações do SAA, corrigindo vazamento no filtro russo da ETA.
073/2016	Providenciar recuperação da unidade do SAA, reformando a pintura do REL da ETA.
137/2016	Providenciar recuperação das unidades do SAA, corrigindo as patologias detectadas.
137/2016	Providenciar a recuperação da unidade do SAA, corrigindo erosão na base do REL Orlando Vicente.
0142/2016	Providenciar identificação das unidades do SAA - I (poço)
0143/2016	Providenciar recuperação das instalações do SAA, corrigindo as patologias detectadas – II (poço)
0144/2016	Providenciar recuperação das instalações do SAA, corrigindo as patologias detectadas – III (EEAT)

1. Número do Termo de Notificação.

3. ATIVIDADES PREVISTAS

Realização dos estudos para o Reajuste Tarifário do ano de 2018 nos meses de abril e maio de 2018.

Com intuito verificar o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, será realizada fiscalização no mês de outubro de 2018.

GOIÂNIA, 10 de julho de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA, Gerente**, em 23/10/2018, às 15:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **4046771** e o código CRC **1E8A7D6A**.



Referência: Processo nº 201700029005652



SEI 4046771

Criado por DARLES DHEYMIS ALVES DA SILVA, versão 18 por EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA em 23/10/2018 15:00:41.