

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

FORMOSA



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0025/2017 – GESB

Goiânia, maio de 2017

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	3
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	5
5.1.1 Determinações Cumpridas	5
5.1.2 Determinações com Prazo em Vigor	5
5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	7

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0025/2017-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **18/04/2017**, no município de **Formosa**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Formosa**.

Goiânia, 4 de maio de 2017.

2. OBJETIVOS

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de **Formosa**, atendeu às determinações definidas no(s) Relatório(s) de Fiscalização RF nº **0087/2016** e Termo(s) de Notificação **139,140e141/2016**;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Análise e avaliação de documentos (contábeis, fiscais, certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Darwin Teixeira Lima	Fiscal	AGR
Lindemberg da Silva Magalhães	Gerente Distrito	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Formosa**, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Rua BH Foimam s/nº
Cidade/Estado	Formosa
DDD/Telefone/Fax	(61) 3631-3206
Gerente	Gilvan Gomes de Castro

5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	05
Cumpridas	04
Não cumpridas	-
Com prazos ainda em vigor	01

5.1.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
139/2016	Inexistência de identificação do Poço 01 e 02 Setor Bela Vista	Fotos 1 e 2
139/2016	Inexistência de identificação REL Parque da Colina (200m ³)	Foto 3
140/2016	Cerca danificada REL Parque da Colina (200m ³)	Foto 4
140/2016	Cerca danificada Poço 01 e 02 Setor Bela Vista	Foto 5

1. Número do Termo de Notificação.

5.1.2 Determinações com Prazo em Vigor

TN ¹	Determinações com Prazo em Vigor	Vencimento
141/20165	Ausência de guarda corpo na cobertura do REL Parque da Colina	12/07/2017

1. Número do Termo de Notificação.

5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Poço 02 - Setor Bela Vista
identificado



Foto 2 – Poço 01 - Setor Bela Vista
identificado



Foto 3 – REL Parque da Colina -
Identificado



Foto 4 – REL Parque da Colina - Cerca
recuperada



Foto 5 – Poço 02 - Setor Bela Vista -
Cerca recuperada

6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Darwin Teixeira Lima
Fiscal

Canuto Marcos A. Maia
Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

DTL/CMAM