

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 - SEDI - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO BASILEU FRANÇA

Ivania | Porto Belo <ivania@portobeloweb.com.br>

seg 25/04/2022 15:40

Para: Gerência de Compras Governamentais <comprasgovernamentais.sedi@goias.gov.br>;

Cc: planejamento@portobeloweb.com.br <planejamento@portobeloweb.com.br>; 'Ana Paula | Porto Belo' <ana.paula@portobeloweb.com.br>; 'Gilberto Merolli' <diretoria@embrali.com.br>; 'Giuliano Merolli' <engenharia@embrali.com.br>;

📎 1 anexo

Solicitação de Esclarecimento N. 01.pdf;

Boa tarde,
Segue solicitação de esclarecimento a respeito da licitação **CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 – SEDI – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO BASILEU FRANÇA, em Goiânia – GO.**

Esperamos ser atendidos, desde já agradecemos.
Atenciosamente,



Ivania Andrade
Departamento de Orçamento e Planejamento
Porto Belo Engenharia
Centro de Convenções Goiânia
+55(62)3219-3300
ivania@portobeloweb.com.br
<http://www.portobeloweb.com.br>
<http://www.ccco.com.br>



Aparecida de Goiânia, 25 de abril de 2022.

Ref.: CONCORRÊNCIA N. 01/2022 - SEDI

**OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO BASILEU FRANÇA,
EM GOIÂNIA - GO.**

Solicitação de esclarecimentos PORTO BELO nº. 01

Prezados Senhores,

A propósito do assunto em referência, a PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, vem solicitar o esclarecimento abaixo, acerca da referida concorrência, a fim de possibilitar a elaboração da nossa proposta.

1. Favor fornecer detalhe do “**Painel semi-refletivo em alumínio, com película anti-pichante**”

2. Favor fornecer a dimensão do Piso de Granito.

3. Favor esclarecer a divergência entre a planilha orçamentária e memorial descritivo, do item “**PAVIMENTAÇÃO EM PISO DRENANTE**”.

Planilha Orçamentária -> Pavimentação em piso drenante, com PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL

Memorial descritivo -> Piso drenante de concreto do tipo placa nas dimensões de 50x50x8cm, permeabilidade mínima de 0,0010m/s, resistência à flexão mínima de 2,0Mpa e Resistência à compressão mínima de 20Mpa.

4. Na Planilha Orçamentária há itens com as quantidades zeradas: Rodapé de granitina – Bloco 02 e Fita antiderrapante – Bloco 01.

5. Nos projetos de arquitetura e memorial descritivo, é solicitado “Rodapé de granitina com altura de 15 cm, porém na Planilha Orçamentária foi considerado com altura de 7 cm. Favor retificar ou ratificar este item.

6. Favor verificar os subtotais com BDI onerado e desonerado nas linhas 215, 220, 231, 245, 257 e 267 da Planilha Orçamentária, Bloco 3 pois as fórmulas estão incorretas.

7. Favor verificar a multiplicação da quantidade pelo custo onerado e desonerado dos itens 20.1, 20.2 e 20.3 da Planilha Orçamentária, Bloco 1 pois as fórmulas estão incorretas.

8. Favor verificar a divergência de BDI utilizado para o serviço de “PALCO PARA AUDITÓRIO”, pois na Planilha Orçamentária Bloco 1 (item 11.6) utilizou-se BDI reduzido e no Bloco 4 (item 23.3) BDI normal.

9. Qual o modelo do trapézio da telha metálica termoacústica?

10. Na página 46 do Memorial Descritivo de Arquitetura, item 16.6.8, é descrito o serviço de Pintura Artística, sobre este pergunta-se, faz parte do escopo de fornecimento de serviços? Pois não se encontra listado na Planilha Orçamentária.

11. Favor retificar a Composição de preço unitário do item “Revestimento com cerâmica” (GOINFRA – 201302), onde a cerâmica utilizada é formato 30 x 40 cm, sendo que no orçamento são especificados vários formatos de cerâmicas e inclusive porcelanatos, cujos preços são superiores ao da composição adotada.

12. Na Planilha Orçamentária é indicado a utilização da data base da SINAPI **Novembro/2021**, porém os preços unitários que constam na planilha são compatíveis com a data base **Outubro/2021**, favor retificar ou ratificar a data base.

Certa de que a solicitação acima será prontamente atendida, a PORTO BELO agradece desde já a atenção e se coloca à disposição para quaisquer providências que se façam necessária.

Atenciosamente,



PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Departamento de Orçamento

Eng^a. Ivania Andrade Esper Pereira – CREA 41.542/D – MG

Fone: (62) 3219-3300