



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

**PROTOCOLO:
93153/21**

**ESTE DOCUMENTO NÃO ISENTA O PROCESSO DE VISTORIA E NÃO SUBSTITUI O
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO**

Razão Social

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS

CNPJ/CPF

CNPJ: 37.014.123/0001-91

Tipo de Projeto

ANÁLISE DE PROJETO

CNAE PRINCIPAL

4299599

PARECER TÉCNICO

125011/21

Endereço

AVENIDA MAJOR MANOEL AUGUSTO SILVA BRANDÃO, QD.:ÁREA LT.:S/N, PARQUE VEIGA JARDIM,
APARECIDA DE GOIÂNIA, 74954410

Ocupação/Usos Predominante

Especial

Divisão

M-4

Descrição

Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Carga de Incêndio

300.0 MJ/m²

Altura

terreo

Risco

BAIXO

Área Total

259.84 m²

OBM Responsável

7º BBM - APARECIDA DE

OBM da

CAT

Data de

02/09/2021

Observação:

O responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco deverá informar qualquer alteração em relação à versão digital originalmente

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo, anulação de aprovação de projeto e outras), bem como às sanções cíveis e penais, o responsável, a qualquer título, que:

-Utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERTIFICADO: a971d8f07c62

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do CBMGO na Internet: <http://www.bombeiros.go.gov.br>

APARECIDA DE GOIÂNIA, 2 de setembro de 2021.

CAPITÃO - ANDERSON ARAÚJO DA COSTA

Analista de Projetos

7bbm@bombeiros.go.gov.br

av. escultor veiga vale esq c/ rua marjor manoel augusto, s/n, parque veiga jardim, aparecida de goiânia,

Telefone para dúvidas e consultas:(62) 3201-7050

**EMERGÊNCIA
LIGUE
193**