



Comissão Permanente de Licitação

Nota de Esclarecimento nº. 001/2012

Processo: 201210267000786

Pregão Eletrônico: 005/2012

Licitação nº. 28954

Objeto: Aquisição de equipamentos de suporte e processamento de dados e materiais de instalação para estruturação da rede elétrica desta Fundação, com garantia para os itens: Rack, Switch e Nobreak, e para os demais itens o termo de contrato será substituído pela Nota de Empenho, no quantitativo e nas especificações técnicas detalhadas no Anexo I – Termo de Referência, parte inseparável do Edital.

Tornamos ao conhecimento de todos os interessados no processo licitatório, o tero do pedido de esclarecimento formulado pela empresa **ENGETRON Engenharia Eletrônica Indústria e Comércio Ltda, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.267.632/0001-44**, bem como a resposta da CPL, nos termos a seguir aduzidos:

1. PEDIDO ESCLARECIMENTO ENGETRON:

Prezado Pregoeiro boa tarde,

A Engetron Engenharia Eletrônica Ind. Com Ltda., fabricante de No-Breaks Inteligentes e presente no mercado há mais de 36 anos atendendo o seguimento de energia elétrica de alta confiabilidade, gostaria de obter esclarecimento quanto ao item abaixo:

It	tem	QTDE	Un.	Descrição Material	Especificação Técnica	Valor Global (R\$)
	13	01	þи]	NOBREAK 70 KVA	Tensão de entrada 380/220 V Tensão de Saída 220/127v 3 FNT Com banco de baterias seladas em gabinete Display p/ monitoramento Inversor e rede Alarme de indicação de falta	92.652,43
					de rede garantia: 36 meses	

Pergunta-se:

O edital solicita que o no-break tenha banco de baterias externo, porém não menciona a autonomia desejada. Qual autonomia o sistema deve possuir?

Certos de sua atenção e retorno, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente, Renata Ribeiro Estagiária em Licitações rribeiro@engetron.com.br

+55 31 3359-5817 Geral: +55 31 3359-5800

Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 | Bairro Cinco – Contagem - MG

2. RESPOSTA CPL

O sistema deverá possuir no minimo 30 (trinta) minutos de autonomia.

Comissão Permanente de Licitação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, aos 14 dias do mês de dezembro de 2012.