


1 Planta Baixa - Térreo
ESCALA 1:50



2 Corte A/A
ESCALA 1:50

Quantitativo de Equipamentos e Componentes				
POS.	Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)	Fabricante
Equipamentos de ar condicionado				
01	Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 12000BTU/h, Frio, 220V, conjunto Hi wall, Fujitsu	12000BTU/h	2	Fujitsu ou equivalente
02	Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 12000BTU/h, Frio, 220V, monofásico, Fujitsu	12000BTU/h	2	Fujitsu ou equivalente
Suportes				
-	Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado, tipo CB	Ø3/8"	12	-
-	Suporte para condensadora, 700mm	700mm	2	EOS ou equivalente

Quantitativo Tubulações	
Descrição do Material	Comprimento (m)
Rede frigorígena para Split de 12000Btu/h contendo: Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4" + Isolamento Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø1/2" + Isolamento 1 x Cabo PP#4x1,5mm² Eletroduto Flexível de PVC 25mm	5,48

Tubos_Quantitativo Tubos de Cobre + Isolamento (m)					
Ø1/4"	Ø3/8"	Ø1/2"	Ø3/4"	Ø5/8"	Ø7/8"
5,484898	0	5,484898	0	0	0

REV.	FASE	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	AUTOR
00	EXE	EMIÇÃO INICIAL PROJETO EXECUTIVO	01/09/2025	EDUARDO

APROVAÇÃO:

CLIMATIZAÇÃO

Endereço:

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ESTADUAL

Proprietário

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - PMGO
CNPJ: 01.409.671/0001-73

Autor do projeto

MARCO FELIPE FREITAS LEÃO
CREA 1018937501D-GO

Responsável Técnico

MARCO FELIPE FREITAS LEÃO
CREA 1018937501D-GO

LOGOMARCA:

ENGENHARIA E CONSULTORIA

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Planta Baixa / Cortes

CONTEÚDO:	ÁREA CONSTRUÍDA EDIFÍCIO PRINCIPAL:	FOLHA:
	ÁREA CONSTRUÍDA DA GUARITA	
		DATA:
	DESENHO:	ESCALA:

01/02

04/09/2025 10:20:49

1 : 50

